

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO "S1 - Entidade Gestora em Alta_Paiva*" DO CONCELHO DE GONDOMAR	1º TRIMESTRE 2022
Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).	01 de Janeiro a 31 de Março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		Nº Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	Nº Análises		% Análises Realizadas
		Vmín	Vmax			Agendadas	Realizadas	
Controlo de Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.4	0.5	-	-	3	3	100%
Controlo de Rotina 2								
Número de colónias a 20°C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	-	-	1	1	100%
Número de colónias a 37°C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	-	-	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	145	-	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	-	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	190	-	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7.9	-	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 5°C (Fator de diluição)	3	<1	-	0	100%	1	1	100%
Sabor a 5°C (Fator de diluição)	3	<1	-	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	1.6	-	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Amónio (mg/L NH ₄)	0.5	<0.1	-	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al) (2)	200	<30	-	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	-	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃) (1)	50	-	-	0	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O)	5.0	<0.9	-	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb) (1)	5.0	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As) (1)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L) (1)	1.0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	<0.003	-	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B) (1)	1.0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃) (1)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd) (1)	5.0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	31	-	-	-	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	-	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN) (1)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2.0	<.01	-	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<5	-	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/L) (1)	3.0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	90	-	-	-	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F) (1)	1.5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	2.9	-	-	-	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg) (1)	1.0	-	-	0	-	0	0	-
Nitritos (mg/L NO) (1)	0.50	<0.04	-	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	-	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se) (1)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl) (1)	250	-	-	0	-	0	0	-
Cloratos (mg/L ClO ₃ -)	0.7	0.05	-	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L ClO ₂ -)	0.7	0.28	-	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na) (1)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄) (1)	250	-	-	0	-	0	0	-
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	-	-	0	0	-
α-total (Bq/L) (1)	0.1	-	-	0	-	0	0	-
β-total (Bq/L) (1)	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa total (mSv/ano) (1)	0.1	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano (µg/L) (1)	---	-	-	-	-	0	0	-
Tricloroetano (µg/L) (1)	---	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0.10	<0.012	-	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0.006	-	-	-	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0.003	-	-	-	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0.01	-	-	-	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0.012	-	-	-	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	7	-	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	7	-	-	-	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<7	-	-	-	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	<7	-	-	-	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<7	-	-	-	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L) (1)	0.50	-	-	0	-	0	0	-
Alacloro (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Bentazona (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Clorpirifos (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Desetilsimazina (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Desetilterbutilazina (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Dimetoato (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Diurão (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Imidaclopride (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
MCPA (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Metalaxil (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Metolaclo (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Ometoato (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Simazina (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-
Terbutilazina (µg/L) (1)	0.10	-	-	0	-	0	0	-

Informação relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Durante o período em análise não se registaram incumprimentos.

Notas:

- 1| Controlo dos parâmetros conservativos efetuado pela Entidade Gestora em Alta, de acordo com o 11º do Dec. Lei nº 306/2007 de 27 de agosto e as alterações do Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de dezembro;
 - 2| Parâmetro integrado no Controlo de inspeção, uma vez que a utilização do alumínio não faz parte do esquema de tratamento aplicado neste sistema de abastecimento;
 - 3| Não é necessária a determinação deste parâmetro, por este sistema ter um abastecimento inferior a 10.000 m3/dia
- * O Sistema da Lomba é abastecido a partir de um Ponto de Entrega com origem na captação do Rio Paiva, colocado em funcionamento no dia 06 Jun 2018.

Informação complementar:

Freguesias e União de Freguesias (UF) controladas: Lomba
Ensaio analítico realizado no Laboratório Regional de Trás-os-Montes, conforme lista de laboratórios considerados aptos para o controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano, divulgada no sítio da ERSAR.

Controlo de Qualidade da Água 2022	1.º Trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
N.º de análises realizadas	43	43	43	43
% de análises realizadas	100%		100%	
% de resultados conformes	100%		100%	
% Água Segura*	100%		100%	

* Percentagem de Água Segura (indicador de água controlada e de boa qualidade) com nível de Excelência corresponde a 100% de análises realizadas e ≥99% de cumprimento dos valores paramétricos especificados na legislação. (Fonte: ERSAR)

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO "S2 - Entidade Gestora em Alta_Lever" DO CONCELHO DE GONDOMAR

1º TRIMESTRE 2022

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**01 de Janeiro
a
31 de Março**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		Nº Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	Nº Análises		% Análises Realizadas
		Vmín	Vmax			Agendadas	Realizadas	
Controlo de Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	103	103	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	103	103	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0.1	0.7	-	-	103	103	100%
Controlo de Rotina 2								
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	45	0	100%	19	19	100%
Número de colónias a 20°C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	-	-	19	19	100%
Número de colónias a 37°C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	-	-	19	19	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	170	260	0	100%	19	19	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	19	19	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	19	19	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6.5	7.8	0	100%	19	19	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	18	0	100%	19	19	100%
Cheiro a 5°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	19	19	100%
Sabor a 5°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	19	19	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	19	19	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	19	19	100%
Controlo de Inspeção								
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50	<0,1	<0,1	0	100%	2	2	100%
Nitratos (mg/L NO ₃) (1)	50	4.2	-	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O) (2)	5.0	-	-	0	-	0	0	-
Antimónio (µg/L Sb) (1)	5.0	<0.50	-	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As) (1)	10	2.9	-	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L) (1)	1.0	<0,20	-	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	<0,003	<0,003	0	100%	2	2	100%
Boro (mg/L B) (1)	1.0	0.0093	-	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃) (1)	10	<2.0	-	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd) (1)	5.0	<0,50	-	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	27	37	-	-	2	2	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Cianetos (µg/L CN) (1)	50	<5	-	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2.0	<0.010	<0.01	0	100%	2	2	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<5	<5	0	100%	2	2	100%
1,2 - dicloroetano (µg/L) (1)	3.0	<0.750	-	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	99.0	123	-	-	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe) (3)	200	<40	60	0	100%	2	2	100%
Fluoretos (mg/L F) (1)	1.5	<0.10	-	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	7.6	8.0	-	-	2	2	100%
Mercúrio (µg/L Hg) (1)	1.0	<0,010	-	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO) (1)	0.50	<0,04	<0,04	0	100%	2	2	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	2	2	100%
Selénio (µg/L Se) (1)	10	<0,50	-	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl) (1)	250	15	-	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na) (1)	200	10.1	-	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄) (1)	250	20	-	0	100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	1.19	1.27	-	-	2	2	100%
α-total (Bq/L) (1)	0.1	<0,04	-	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/L) (1)	1	-	-	-	-	0	0	-
Dose indicativa total (mSv/ano) (1)	0.1	<0,10	-	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): (1)	10	<0,20	-	0	100%	-	-	-
Tetracloroetano (µg/L) (1)	---	<0,20	-	-	-	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L) (1)	---	<0,10	-	-	-	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0.10	<0,003	<0,020	0	100%	-	-	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,006	<0,020	-	-	2	2	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,003	<0,020	-	-	2	2	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,020	-	-	2	2	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	<0,012	<0,020	-	-	2	2	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	9	32	0	100%	-	-	-
Clorofórmio(µg/L)	---	9	12	-	-	2	2	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<7	8	-	-	2	2	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	<7	12	-	-	2	2	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<7	<7	-	-	2	2	100%
Pesticidas - total (µg/L) (1)	0.50	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Metalaxil (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Metolaclo (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Omtoato (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L) (1)	0.10	<0,030	-	0	100%	1	1	100%

Informação relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Durante o período em análise não se registaram incumprimentos.

Notas:

- 1| Controlo dos parâmetros conservativos efetuado pela Entidade Gestora em Alta, de acordo com o 11º do Dec. Lei nº 306/2007 de 27 de agosto e as alterações do Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de dezembro
- 2| No controlo de inspeção a Oxidabilidade é substituída pelo Carbono Orgânico Total;
- 3| Parâmetro integrado no Controlo de inspeção, uma vez que a utilização do ferro não faz parte do esquema de tratamento aplicado neste sistema de abastecimento;

Informação complementar:

Freguesias e União de Freguesias (UF) controladas: Rio Tinto, Baguim do Monte, UF de Gondomar Valbom e Jovim, UF de Fânzeres e São Pedro da Cova, UF de Foz do Sousa e Covelo, UF de Melres e Medas
Ensaio analítico realizado no Laboratório Regional de Trás-os-Montes, conforme lista de laboratórios considerados aptos para o controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano, divulgada no sítio da ERSAR.

Controlo de Qualidade da Água 2022	1.º Trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
N.º de análises realizadas	579	579	579	579
% de análises realizadas		100%		100%
% de resultados conformes		100%		100%
% Água Segura*		100%		100%

* Percentagem de Água Segura (Indicador de água controlada e de boa qualidade) com nível de Excelência corresponde a 100% de análises realizadas e ≥99% de cumprimento dos valores paramétricos especificados na legislação. (Fonte: ERSAR)